



- Q1: Disjoncteur TETRA 4X20A protection parafoudre
- PF1: Parafoudre 400V Type 2 AC
- Q2: Disjoncteur TETRA 4X16A protection onduleur
- ID1: Interruiseur Différentiel TETRA 4x40A Type AC 300mA

Les personnes chargées de l'installation du produit et de la mise en service doivent avoir la qualification requise pour ce genre de travail : électricien agréé / certifié, ou technicien qualifié en maintenance. Prière de respecter les normes de préventions des accidents en vigueur. Passer les câbles des matériels à venir raccorder sur le coffret électrique par les passes-fil ou les pressé-étoupe montés sur le coffret. Il est nécessaire de raccorder le coffret électrique suivant le schéma fourni avec cette notice. Ne pas raccorder plus de produits que normalement prévu sur le coffret. Le fait de raccorder plusieurs câbles de sections différentes sur une même borne peut entraîner un risque d'incendie. Avant toute opération, il faut sectionner et consigner l'alimentation électrique du produit.

DESCRIPTION	DATE
COFFRET PC AC TRIPHASE 9kW, PROTECTION ONDULEUR 16A TETRA + PARAFoudre + DIFFERENTIEL 300mA TYPE AC	2024
REFERENCE	IND
118901A	1

Informations Consul.

Côté AC - Parafoudre DIGITAL SPD-AC / VigilFoudre 08204
Tension Un: 400VAC
Parafoudre Type 2.
Capacité d'écoulement In: 20 KAMP
Déconnexion: Externe In: 20A.

Danger Installation électrique!
Resserrer à la mise en service les connexions!
Puis périodiquement.
(Opérations à effectuer hors tension)